СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ДИОДНЫХ ЛАЗЕРОВ.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЛЬТЬЕ

Д.А.Шелестов, м.н.с. НОЦ "Фотоника и ИК-техника"
МГТУ им. Н.Э. Баумана, dima.shelestov@gmail.com;
С.М.Томилов, студ. МГТУ им. Н.Э.Баумана,
Москва

Генерация излучения в полупроводниковых лазерах неизменно сопровождается нежелательными теплообразующими процессами, что приводит к нестабильности длины волны. Введение в схему термостабилизации лазеров с распределенной обратной связью (РОС-лазеров) ($\lambda=1550$ нм), выполненных в корпусе Butterfly, измерительного моста с дифференциальным усилителем привело к уменьшению нестабильности длины волны с 4 пм до 300 фм. Изучена термоэлектрическая передаточная характеристика встроенного контура охлаждения для определения оптимальной полосы пропускания элемента Пельтье. Показано, что для различных лазерных диодов (длины волн 1550, 1310 и 980 нм) частота среза элемента Пельтье лежит в диапазоне 0,2–0,4 Гц.

ВВЕДЕНИЕ

Полупроводниковые лазерные диоды нашли широкое применение в различных технических и научных сферах благодаря целому ряду преимуществ перед другими источниками монохроматического излучения. Относительная дешевизна и простота накачки, ставшие в свое время настоящим прорывом, – основные преимущества этих лазеров в сравнении с другими излучателями, прибавим к этому компактность конструкции источников. Однако рядом с другими лазерами полупроводниковые лазерные диоды имеют низкую когерентность пучка. За прошедшие полвека полупроводниковые лазеры прошли долгий путь, их техника претерпела множество изменений и улучшений. Можно разделить лазеры на мощные диоды, позволяющие получить до нескольких десятков ватт оптической

STABILIZATION OF WAVELENGTH OF DIODE LASER RADIATION. DYNAMIC CHARACTERISTICS OF Peltier ELEMENTS

D.A. Shelestov, Research and Educational Center
"Photonics and IR-technology" Bauman Moscow State
Technical University, dima.shelestov@gmail.com; S.M.
Tomilov, student, Bauman Moscow State Technical
University, Moscow

Radiation generation in semiconductor lasers is invariably accompanied by unwanted heat-producing processes, which results in the wavelength instability. Introduction of distributed feedback (DFB) lasers ($\lambda=1550$ nm) executed in Butterfly body and measuring bridge with the differential amplifier into the thermal stabilization circuit resulted in the decrease of instability level of wavelength from 4 pm to 300 fm. Thermoelectric transfer characteristic of built-in cooling circuit is studied for the determination of optimal transmission band of Peltier element. It is shown that for different laser diodes (wavelengths of 1550, 1310 and 980 nm) the cutoff frequency of Peltier Element lies within the range of 0.2–0.4 Hz.

INTRODUCTION

Semiconductor laser diodes found broad application in various technical and scientific areas due to a number of advantages in comparison with other sources of monochromatic radiation. Relative low cost and pumping simplicity, which have become practical breakthrough at one time, refer to the main advantages of these lasers in comparison with other emitters; we should add here the compact size of source construction. However, compared with other lasers the semiconductor laser diodes have low coherence of beam. For the last half a century, semiconductor lasers have covered long way, and their technology have had many modifications and improvements. Lasers can be divided into high-power diodes, which allow obtaining up to several tens of Watts of optical power [1], and precision diodes with the line width of 30 kHz to 2 MHz and power up to 1 W [2]. The conditions for stabilization of parameters of the second group are considered in this article.

мощности [1], и прецизионные диоды с шириной линии от 30 кГц до 2 МГц и мощностью до 1 Вт [2]. В статье рассмотрены условия стабилизации параметров второй группы.

Область применений лазерных диодов второй группы очень широка. Так, методы лазерной диодной спектроскопии, широко применяемые в исследованиях параметров газовых сред – состава, концентрации, температуры, давления, – используют весь ряд существующих полупроводников для охвата максимального спектрального диапазона.

Благодаря относительно простой и надежной компоновке лазерных модулей (рис.1) со встроенным коллиматором излучения в волоконной оптике лазерные диоды используются в качестве передатчиков цифрового сигнала. Такое использование лазеров потребовало вложения больших ресурсов в совершенствование технологии их изготовления. Однако главное условие, предъявляемое к характеристикам лазерного диода в таком случае, одно – быстродействие. Современные диоды способны передавать данные с частотой 40 Гбит/с и более. Стабильность длины волны, ширины полосы и прочие параметры не оказывают существенного влияния на выполнение подобных передаточных функций. Но требования, предъявляемые к быстродействию лазерных полупроводниковых диодов, работающих в области волоконно-оптической сенсорики, ниже. Зато возрастают потребности в стабилизации мощности, длины волны, ширины полосы излучения, поскольку изменения значений всех этих величин могут нести на себе измерительную информацию. И связь, и сенсорные системы, главным образом, используют стандартные типы волокон и коммутационных элементов. Это и обуславливает выбор длин волн в соответствии с известными окнами прозрачности – 1310 ± 20 нм и 1550 ± 20 нм и прочие. Надежность и простота построения систем на основе волоконных компонентов обуславливают их использование в жестких условиях эксплуатации [3], в том числе в космической технике. Так, использование излучения лазерного диода в качестве задающего для инфракрасного фурье-спектрометра требует повышенной стабильности длины волны вплоть до ее привязки к внешнему атомному резонансу [4]. Третьим ключевым направлением применения лазерных диодов в волоконной оптике являются волоконные лазеры, где лазерные диоды являются самым распространенным источником накачки для активного волокна. Так, волоконный лазер ультракоротких импульсов является

Рис.1. Лазерный диод в корпусе Butterfly

Fig.1. Standard laser diode module in "Butterfly" case

Application range of laser diodes of the second group is very broad. Thus, the methods of laser diode spectroscopy, which are broadly used in the studies of parameters of gas media (structure, concentration, temperature, pressure) use the whole number of existing semiconductors in order to cover maximum spectral range.

Due to relatively simple and reliable arrangement of laser modules (Fig. 1) with built-in radiation collimator, in fiber optics the laser diodes are used in the capacity of digital signal transmitters. Such use of lasers required contribution of vast resources into the improvement of their fabrication method. However, there is only one main condition made in relation to the characteristics of laser diode in such case – high-speed operation. Modern diodes are capable to transmit data with the frequency of 40 Gbit/s and higher. Stability of wavelength, band width and other parameters do not have significant effect when fulfilling the similar transmission functions. But the requirements specified in relation to high-speed operation of laser semiconductor diodes, which operate in the area fiber optic sensory, are lower. But on the other hand, the needs in stabilization of power, wavelength and radiation band width grow because the variations of all these values can carry the measurement information. Communication and sensor-based systems mainly use the standard types of fibers and switching elements. This fact stipulates the selection of wavelengths in accordance with known transmission windows – 1310 ± 20 nm and 1550 ± 20 nm and others. Reliability and simplicity of arrangement of the systems based on fiber components stipulate their use in stringent operating conditions [3], as well as in space engineering. Thus, use of radiation of laser diode in the capacity of driving diode for infrared Fourier spectrometer requires higher level of wavelength stability to the extent of its connection

ключевым элементом при связывании оптического и радио-диапазонов [5, 6]. Длины волн излучения накачки при этом должны в первую очередь соответствовать линиям поглощения активатора волоконного лазера, для эрбия (Er) и иттербия (Yb) используются 980 нм и 960 нм соответственно. Серийно изготавливаемые лазерные модули на эти длины волн идентичны своим телекоммуникационным аналогам. В данной работе для оценки оптических характеристик использовались длины волн вблизи 1550 нм и 1310 нм, а для оценки характеристик элементов Пельтье дополнительно рассмотрен лазерный модуль на 980 нм.

В соответствии с требованиями подбирается нужный тип полупроводникового излучателя, например DFB, ECL или FP, где:

- FP – лазерные диоды с резонатором Фабри-Перо (Fabry-Perot), который образуется торцевыми поверхностями, окружающими гетерогенный переход. Одна из поверхностей практически полностью отражает излучение, другая является полупрозрачной, способствуя его выходу наружу. Излучатель обладает наилучшим соотношением цена-качество, но при этом генерирует многомодовое излучение;
- DFB – лазерные диоды с распределенной обратной связью (Distributed Feedback), резонаторы которых представляют собой модификацию резонатора Фабри-Перо с добавлением периодической пространственной модуляционной структуры. Данная структура влияет на характеристики излучения и условия его распространения. Преимуществом этих лазеров по сравнению с FP является меньшая зависимость длины волны лазера от тока инжекции и температуры и высокая стабильность одномодовости;
- ECL – лазеры с внешней резонаторной полостью (External Cavity Laser). Используя данную полость, можно механически осуществлять подстройку длины волны, а также использовать в качестве зеркала резонатора узкополосные фильтры (например, брегговскую решетку), тем самым обеспечивая одномодовость.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Практически все вышеперечисленные параметры лазерных диодов имеют ту или иную зависимость от температуры кристалла [7]. Проанализируем ее влияние на стабильность длины волны излучения.

В любом лазере полупроводникового типа генерация излучения неизменно сопровождается нежелательными теплообразующими процессами,

with external nuclear resonance [4]. The third key area of application of laser diodes in fiber optics includes the fiber lasers where the laser diodes are the most common pumping source for active fiber. Thus, fiber laser of ultra-short pulses is the key element when connecting the optical and radio ranges [5, 6]. At the same time, firstly, the wavelengths of pumping radiation must correspond to the absorption lines of actuator of fiber laser; for erbium (Er) and ytterbium (Yb) 980 nm and 960 nm are used respectively. Commercially produced laser modules for these wavelengths are identical to their telecommunication analogs. In the paper in order to evaluate the optical characteristics, the wavelengths near 1550 nm and 1310 nm were used, and in order to evaluate the characteristics of Peltier elements the laser module with 980 nm was additionally considered.

In accordance with the requirements, the needed type of semiconductor emitter is selected, for example, DFB, ECL or FP where:

- FP – laser diodes with Fabry-Perot resonator, which is formed by the end surfaces surrounding the heterogeneous junction. One of the surfaces practically completely reflects the radiation, and the other one is semitransparent and promotes its output. It has the best ratio of price-quality but at the same time it generates multimodal radiation;
- DFB – laser diodes with distributed feedback, resonators of which are represented by the modification of Fabry-Perot resonator with the addition of periodic spatial modulation structure. This structure influences on the radiation characteristics and conditions of radiation propagation. Advantage of these lasers in comparison with FP includes lower dependence of laser wavelength on injection current and temperature, high level of stability of single mode;
- ECL – external cavity lasers. Using this cavity it is possible to perform wavelength adjustment and use narrow-band filters (for example, Bragg grating) in the capacity of resonator mirror; it ensures the single mode.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Practically all above-listed parameters of laser diodes have one or another dependence on crystal temperature [7]. Let us analyze its influence on the stability of radiation wavelength.

In any laser of semiconductor type, the radiation generation is invariably accompanied by unwanted heat-producing processes, such as nonradiative recombination, Auger effect or surface recombination. Even in high-efficiency radiators the major part of

такими как безызлучательная рекомбинация, эффект Оже, или поверхностная рекомбинация. Даже в высокоэффективных излучателях большая часть электрической энергии превращается в тепловую. Повышение температуры ведет к ухудшению основных характеристик лазера, таких как пороговый ток, выходная мощность, в том числе спектральные характеристики, и в итоге может привести к поломке [8].

В работе [9] показаны основные причины смещения длины волны лазерного диода при изменении его температуры, приводящие к функции вида $\lambda(T) \sim (1 - \alpha T)^{-1}$, где α – температурный коэффициент изменения ширины запрещенной зоны полупроводника. На практике рабочий температурный диапазон охватывает только небольшую часть кривой, которую в экспериментальных исследованиях аппроксимируют как линейной [10], так и квадратичной [11] зависимостями:

$$\lambda(T) = \chi T^2 + \beta(0)T + \lambda_0,$$

где χ – коэффициент нелинейности, имеющий размерность $\text{нм}/^\circ\text{C}^2$, $\beta(0)$ – коэффициент зависимости длины волны от температуры при $T = 0^\circ\text{C}$ $\text{нм}/^\circ\text{C}$, λ_0 – некоторое номинальное (паспортное) значение длины волны излучения, нм .

Среднее значение коэффициента нелинейности χ для различных лазерных диодов колеблется около значения $-0,0002 \text{ нм}/^\circ\text{C}^2$, для коэффициента $\beta(0)$ это значение равно $0,1 \text{ нм}/^\circ\text{C}$. Можно вычислить, что при разбросе температур от 0 до 40°C изменение длины волны составит величину до 3 нм . Это свойство может быть использовано для организации умышленной перестройки длины волны [12]. Главным ограничением температурного диапазона с стороны высоких температур является опасность разрушения лазерного диода из-за выгорания оптических покрытий, образующих резонатор. Однако с обеих сторон диапазона действует другое ограничение – изменение передаточных функций элементов, образующих контур стабилизации температуры и приводящее к снижению стабильности поддержания температуры. Во-первых, нелинейная характеристика термистора при высоких температурах теряет крутизну, что приводит к ослаблению сигнала температуры. Во-вторых, при увеличении модуля разности температур между внешним радиатором (корпус лазерного модуля) и лазерного диода эффективность теплоотвода через элемент Пельтье снижается, что с точки зрения контура регулирования понимается как снижение коэффициента усиления

electric energy is transformed into the heat energy. Temperature growth results in the deterioration of laser basic characteristics, such as threshold current and output power, as well as spectral characteristics, and as a result it can cause the breakdown [8].

In the paper [9], the main reasons for displacement of laser diode wavelength are shown in case of variation of its temperature; it results in the function of the following type: $\lambda(T) \sim (1 - \alpha T)^{-1}$, where α is the temperature coefficient of alteration of width of semiconductor band gap. In practice, the operating temperature range covers only small part of the curve, which is approximated by linear [10] and quadratic [11] dependences in experimental studies:

$$\lambda(T) = \chi T^2 + \beta(0)T + \lambda_0$$

where χ is nonlinearity coefficient having the dimensionality of $\text{nm}/^\circ\text{C}^2$, $\beta(0)$ is coefficient of dependence of wavelength on temperature at $T = 0^\circ\text{C}$ $\text{nm}/^\circ\text{C}$, λ_0 is some nominal (certified) value of radiation wavelength, nm .

The average value of nonlinearity coefficient χ for different laser diodes varies around the value of $-0.0002 \text{ nm}/^\circ\text{C}^2$, for coefficient $\beta(0)$ such value is equal to $0.1 \text{ nm}/^\circ\text{C}$. It is possible to calculate that at the temperature spread from 0 to 40°C the variation of wavelength will be equal to 3 nm . This property can be used for the organization of deliberate adjustment of wavelength [12]. The main restriction of temperature range from the side of high temperatures is the danger of damage of laser diode due to burning-out of optical coatings, which form the resonator. However, from both sides of the range the other restriction is in effect: alteration of transfer functions of the elements forming the circuit of temperature stabilization and causing the decrease of stability of temperature maintenance. Firstly, nonlinear characteristic of thermistor at high temperatures loses the steepness, which causes the temperature signal attenuation. Secondly, when increasing the module of temperature difference between the external radiator (body of laser module) and laser diode, the efficiency of heat removal through Peltier element is reduced, and this fact is understood as the decrease of amplification coefficient from the point of view of regulation circuit. Influence of both processes results in the fact that the circuit, which is optimally tuned up to the operation at room temperature, at the margins of the range demonstrates significantly lower stability of wavelength.

It should be noted that the wavelength of semiconductor laser has strong dependence not

ния. Действие обоих процессов приводит к тому, что контур, оптимально настроенный на работу при комнатной температуре, на границах диапазона демонстрирует значительно более низкую стабильность длины волны.

Следует отметить, что длина волны полупроводникового лазера имеет сильную зависимость не только от температуры, но и от тока инжекции [11]. В данной работе подразумевается, что в применениях, которые требуют максимально возможной для данного типа лазера стабильности частоты, используется непрерывный режим работы – оптическая мощность постоянна. Этого можно добиться сочетанием постоянного тока инжекции (что является достаточно тривиальной задачей) и постоянной температуры излучателя. Задача анализа стабильности частоты и температуры в условиях, к примеру, прямой токовой модуляции оптической мощности выходит за рамки данной работы.

Также имеет место и обратная ситуация. Оусушествляя процесс стабилизации температуры в фиксированной рабочей точке при неизменном токе инжекции, оптическая мощность будет постоянной. Однако при смещении рабочей точки по температуре прежнее значение тока инжекции будет соответствовать уже новому значению оптической мощности [11]. В данной работе этот вопрос не рассмотрен, так как максимальный уровень стабильности по длине волны, как правило, востребован в приборах и методах, работающих не по слежению за амплитудой или интенсивностью, а по частоте. В таком случае смещение в среднем уровне мощности не сказывается на работе систем.

КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТВОДА ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ В КОРПУСЕ ТИПА BUTTERFLY И СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛИНЫ ВОЛНЫ

Базовая схема теплоотвода лазерных диодов в корпусах типа Butterfly или в аналогичных корпусах представлена на рис.2. Из-за плохой теплопроводности полупроводника для лазерных диодов мощностью более 5 мВт пассивного теплоотвода недостаточно – сильные температурные флуктуации ухудшают все параметры излучения. Поэтому часто излучающий кристалл располагается на активном теплоотводящем элементе (элементе Пельтье), который в свою очередь присоединен к радиатору с достаточной теплоемкостью и площадью поверхности теплоотвода.

Сам элемент Пельтье (или термоэлектрический модуль) представляет собой совокупность термо-

only on the temperature but also on the injection current [11]. In this paper it is assumed that in the application ranges, which require maximum possible frequency stability for certain type of laser, continuous operation mode is used, in other words, the optical power is constant. This condition can be fulfilled by the combination of constant injection current (which is quite trivial task) and constant radiator temperature. The task of analysis of frequency and temperature stability under conditions of direct current modulation of optical power, for example, goes beyond the scope of this paper.

Also, there is reversed situation as well. Performing the process of temperature stabilization in fixed operating point at invariable injection current, the optical power will be constant. However, in case of displacement of operating point by the temperature the prior value of injection current will correspond to the new value of optical power [11]. In this paper this matter is not considered because the maximum level of stability by wavelength, as a rule, is needed in the devices and methods operating not by the tracking of amplitude or intensity but by frequency. In such case, the displacement in the average level of power does not have influence on the operation of systems.

CONSTRUCTION OF HEAT SINK OF LASER DIODES IN BUTTERFLY BODY AND WAVELENGTH STABILITY

The basic layout of heat sink of laser diodes in Butterfly bodies or analogs is shown in Fig. 2. Due to poor heat conduction of semiconductor, the passive heat sink is not sufficient for the laser diodes with the power of more than 5 mW, strong temperature fluctuations deteriorate all radiation parameters. Therefore, often the radiating crystal is located on active heat-sinking element (Peltier element), which in turn is connected to radiator with sufficient heat capacity and area of heat sink surface.

Рис.2. Схема теплоотвода лазерного диода
Fig.2. Laser diode heatflow scheme

пар, изменяющую разность температур на собственных рабочих поверхностях в зависимости от направления и величины протекающего тока. Основными параметрами элементов являются рабочий ток и напряжение, а также максимальная холодопроизводительность в ваттах, составляющая, как правило, 55–60% потребляемой электрической мощности.

На рис.3 представлена элементарная схема драйвера Пельтье. Его работа основана на наличии в системе обратной связи по температуре – разогрев кристалла приводит к изменению сопротивления встроенного в непосредственной близости от излучателя термистора, который в свою очередь влияет на усилительный каскад элемента Пельтье. Ток через элемент Пельтье изменяется в сторону, позволяющую ему скомпенсировать температурные колебания кристалла.

Для анализа существующей стабильности по длине волны произведем измерение длины волны в реальном времени для лазерного диода, драйвер которого организован по схеме, показанной на рис.3, с помощью измерителя длины волны Angstrom WSU-2 [12]. Основу прибора составляют несколько интерферометров Физо, опрашиваемых фотодиодными массивами. Излучение подается на клиновидную призму, делящую поток на две составляющих, которые интерферируют в плоскости приемника излучения. Результирующая длина волны является результатом преобразования Фурье от распределения интенсивности интерференционной картины в плоскости фотоприемника. Предел допускаемой погрешности по длине волны для данного прибора при кратковременном измерении составляет 30 пм (по частоте – 4 МГц). При долговременной эксплуатации предел может возрастать до 150 пм (в зависимости от периодичности калибровок прибора), что не сказывается на кратковременных измерениях стабильности длины волны. Рабочий спектральный диапазон прибора – от 1300 до 1650 нм.

Как видно из результатов измерений (рис.4), уход длины волны за 5 мин работы прибора составил более 10 пм (1,3 ГГц), что соответствует относительной стабильности $6,6 \cdot 10^{-6}$. Этот результат оценивается как посредственный и не подходит, например, для применения в качестве референтного канала инфракрасного фурье-спектрометра [13].

Даже при визуальном анализе полученного графика можно сделать вывод о том, что наблюдаемый шум имеет широкий спектр – от явно выраженной низкочастотной составляющей, до условно высо-

Рис.3. Стандартный драйвер Пельтье
Fig. 3. Standard Peltier control circuit.

Peltier element itself (or thermal electrical module) is represented by the set of thermocouples, changing the temperature difference on its operating surfaces depending on the direction and value of flowing current. The main parameters of the elements include operating current and voltage, maximum refrigeration capacity in Watts, which is equal to 55–60% of electrical power consumption, as a rule.

The elementary scheme of Peltier driver is shown in Fig. 3. Its operation is based on the presence of feedback by temperature in the system – crystal heating results in variation of the resistance of thermistor, which is built in close proximity from radiator and influences on the amplification stage of Peltier element. Through Peltier element the current is

Рис.4. Стабильность длины волны лазерного диода со стандартным драйвером Пельтье

Fig. 4. Laser diode wavelength stability with standard Peltier control circuit.

кочастотных выбросов, причем последние вносят заметно больший вклад в разброс значений.

Данные высокочастотные шумы могут быть следствием различных радиоэлектронных помех, классическим решением по борьбе с которыми является введение измерительного моста с дифференциальным усилителем. Модернизированная реализация драйвера Пельтье представлена на рис.5. Термистор выступает в роли нижнего плеча измерительного моста, подключенного к одному из входов инструментального усилителя. В случае, когда температура постоянна, разность напряжения на входах усилителя равна постоянной величине, и тот подает постоянный сигнал, требуемый для работы Пельтье в режиме баланса между процессами саморазогрева кристалла во время излучения и охлаждения. Когда баланс смещается в одну или другую сторону, температура начинает изменяться, как изменяется и сопротивление термистора. Усилитель начинает подавать сигнал, равный разности входных напряжений, помноженных на коэффициент усиления. Этот сигнал поступает на вход силового выходного каскада Пельтье на основе операционных усилителей, повторно усиливается, и в конечном этапе изменяет ток Пельтье. Второй вход инструментального усилителя связан с ЦАП управляющего микроконтроллера и позволяет осуществлять установку рабочей температуры, которую будет стараться поддерживать система.

Повторно проведены измерения длины волны для модернизированного драйвера (рис.6). Взаимовычитание одинаковых шумов на входах дифференциального усилителя дало заметный результат – уменьшение разброса до трехсот фемтометров, т.е в 3-12 раз. Наглядное представление о снижении уровня шумов может дать сравнительный фурье-анализ результатов двух измерений, показанный на рис.7. Рабочая точка по температуре для лазерного диода равна комнатной (25°C) – в этих условиях работа элемента Пельтье наиболее эффективна.

Для дальнейшего повышения стабильности температуры, как основного фактора, влияющего на параметры диода, необходимо проанализировать динамические характеристики используемых элементов Пельтье и особенности построения контура охлаждения на его основе.

При анализе были использованы следующие модели лазерных диодов:

- EP1310-ADF-B, производитель – "EBLANA PHOTONICS", Ирландия. Согласно документированным параметрам, максимальный ток через элемент Пельтье составляет 1,8А.

Рис.5. функциональная схема модернизированного драйвера Пельтье

Fig. 6. Functional scheme of improved Pelitier control circuit.

altered towards the side, which allows compensating the temperature fluctuations of crystal.

In order to analyze existing stability by wavelength, let us measure the wavelength on a real-time basis in relation to the laser diode, driver of which is arranged in accordance with the scheme (see Fig.3), using the wavelength meter Angstrom WSU-2 [12]. The instrument is based on several Fizeau interferometers examined by photodiode arrays. The radiation is supplied to wedge prism dividing the flux into two components, which interfere in radiation detector plane. Resultant wavelength is the result of Fourier transformation from intensity distribution

Рис.6. Стабильность длины волны лазерного диода с модернизированным драйвером

Fig.6. Laser diode wavelength stability with improved Peltier control circuit

- LDH-DFB(CWDM)-1550-30P-T2-SM-FC/APC, производитель – "Laserscom", Белоруссия. Максимальный ток через элемент Пельтье – 1,5А.
- LC96, производитель – "Oclaro", США. Ток через элемент Пельтье 1,8А, напряжение Пельтье 3В, холодопроизводительность – 3,3 Вт.

Контур управления, не оптимизированный в соответствии с динамическими свойствами элемента Пельтье, не позволит реализовать заложенные в данный лазерный диод характеристики. Для того чтобы определить, какие меры нужны для повышения эффективности схемы, необходимо качественно изучить передаточные характеристики термоэлектрической цепи термистор – элемент Пельтье.

Введем понятие термоэлектрической передаточной характеристики, описывающее отклик системы, охваченной обратной связью по температуре, на входной сигнал определенной частоты. Для определения термоэлектрических характеристик элементов Пельтье различных лазерных диодов была собрана следующая схема (рис.8).

Подаваемый синусоидальный сигнал на вход Пельтье приводит к периодическому изменению температуры в системе. Термистор подключен к одному из входов инструментального усилителя. Изменение сопротивления термистора сказывается на выходном сигнале ИУ.

Сопоставляя входной сигнал и отклик термистора, можно сформировать АЧХ и ФЧХ контура обратной связи по температуре (рис.9 и 10). Анализируя полученные зависимости, можно сделать несколько выводов. Во-первых, как и предполагалось, с увеличением частоты термистор перестает "успевать" за изменениями температуры. Это видно по снижению амплитуды колебаний выходного сигнала и постепенно возрастающей разности между фазами выходного и входного сигналов. Во-вторых, динамические характеристики различных серийно используемых элементов Пельтье качественно схожи и могут обслуживаться универсальной схемой. Тем не менее, для достижения наивысших характеристик схема должна быть дополнительно согласована с АЧХ/ФЧХ конкретного используемого изделия.

ПРОВЕРКА АЧХ ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ ЧЕРЕЗ МОДУЛЯЦИЮ ДЛИНЫ ВОЛНЫ

Спад амплитудно-частотной характеристики нашей системы в области 0,5–1,0 Гц обусловлен инертностью содержащихся в схеме тепловых элементов – термистора, элемента Пельтье, а также их температурной связью. Чтобы оце-

Рис.7. Сравнение временного спектра длины волны лазерного диода (пунктирная линия – стандартный драйвер, сплошная – модернизированный)

Fig. 7. Temporal spectra comparison of laser diode wavelength.

of interference pattern in photodetector plane. The margin of permissible error by the wavelength for this device upon short-term measurement is equal to 30 pm (by frequency – 4 mHz). In case of long-term operation, the margin can grow to 150 pm (depending on the periodicity of instrument calibrations), and this fact does not have impact on short-term measurements of wavelength stability. Operating spectral range of the instrument is from 1300 to 1650 nm.

Рис.8. Измерительная схема для получения термоэлектрической характеристики элемента Пельтье

Fig. 8. Measurement circuit for thermo-electric Peltier function acquisition

нить отдельный вклад элемента Пельтье в термоэлектрическую характеристику, нами был организован следующий эксперимент.

Было реализовано программное управление драйвером лазера через UART-интерфейс, с помощью которого на ЦАП контроллера был подан синусоидальный сигнал, изменяющий рабочую точку температуры системы термостабилизации. Реагируя на перепад температур, излучение диода оказывается промодулированным.

As it is seen from the measurement results (Fig. 4), the drift of wavelength in 5 minutes of operation was more than 10 pm (1.3 GHz), and this value corresponds to the relative stability $6.6 \cdot 10^{-6}$. This result is estimated as moderate result and it is not suitable for the application as reference channel of infrared Fourier spectrometer, for example [13].

Even during the visual analysis of obtained plot, the conclusion can be drawn that the observed noise has broad spectrum – from pronounced low-frequency component to conventionally high-frequency spikes, whereas the latter have noticeably greater contribution into spread of values.

These high-frequency noises can be result of various radioelectronic disturbances, which can be controlled in a classical way by the introduction of measuring bridge with differential amplifier. Modernized implementation of Peltier driver is shown in Fig. 5. Thermistor plays the role of lower arm of measuring bridge connected to one of the inputs of instrumental amplifier. In case when the temperature is constant, the voltage difference at amplifier inputs is equal to the constant value, and the amplifier sets the constant signal, which is required for Peltier operation under the conditions of balance between the processes of crystal self-heating during radiation and cooling. When the balance is shifted to one or another side, the temperature starts changing, the thermistor resistance is changed and the amplifier starts setting the signal, which is equal to the difference of input voltages multiplied by amplification coefficient. This signal gets at the input of power output Peltier stage on the basis of

Регистрируя размах колебаний частоты излучения, постепенно увеличивая частоту колебаний, мы получили АЧХ оптического отклика.

Как видно из графика на рис.12, АЧХ оптического отклика подобна АЧХ термоэлектрической обратной связи, что еще раз подтверждает инертность теплоотводящего элемента. Меньшее ослабление оптического отклика при повышении частоты можно объяснить тем, что излучающий кристалл более чувствителен к перепадам температуры, чем обратная связь системы термостабилизации.

ВЫВОДЫ

Результаты исследований показали, что для достижения наивысшей стабильности длины волны излучения полупроводниковых лазеров необходимо провести оптимизацию процесса термостабилизации.

operational amplifiers, then it is repeatedly amplified and at the final stage it changes Peltier current. The second input of instrumental amplifier is connected with digital-to-analog converter of microcontroller and allows setting the operating temperature, which the system will try to maintain.

The measurements of the wavelength of modernized driver are repeatedly given (Fig. 6). Mutual subtraction of identical noises at the inputs of differential amplifier gave the noticeable result – decrease of spread to three hundred femtometers, in other words, by 3–12 times. The visual presentation of decrease of noise level can be obtained from the comparative Fourier analysis of the results of two measurements shown in Fig. 7. The operating point by temperature for laser diode is equal to room temperature (25 °C), and in this conditions the operation of Peltier element is the most efficient.

For the further increase of temperature stability as the main factor influencing on diode parameters, it is necessary to analyze the dynamic characteristics of used Peltier elements and peculiarities of formation of cooling circuit on its basis.

During the analysis the following models of laser diodes were used: – EP1310-ADF-B, manufactured by EBLANA PHOTONICS, Ireland. According to documented parameters, the maximum current through Peltier element is 1.8 A; – LDIH-DFB (CWDM)-1550-30P-T2-SM-FC/APC, manufactured by Laserscom, Belarus. Maximum current through Peltier element is 1.5 A; – LC96, manufactured by Oclaro, USA. Current through Peltier element is 1.8 A, Peltier voltage 3 V, refrigeration capacity – 3.3 W.

Control circuit, which is not optimized in accordance with the dynamic properties of Peltier element, will not allow fulfilling the characteristics set for certain laser diode. In order to determine which actions are needed for the enhancement of circuit efficiency, it is required to study qualitatively

Для подавления синфазных помех схема термостабилизации должна включать в себя измерительный мост в сочетании с дифференциальным усилителем.

Динамические характеристики различных серийно используемых элементов Пельтье качественно схожи и могут обслуживаться универсальной схемой.

Для достижения наивысших характеристик схема должна быть дополнительно согласована с АЧХ/ФЧХ конкретного используемого изделия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chi M., Jensen O. B., Erbert G., Sumpf B., Petersen P. M. Tunable high-power narrow-spectrum external-cavity diode laser at 675 nm as a pump source for UV generation. – *Applied Optics*, 2011, v.50 (1), p.90–94.
2. Wicht A., Strauss N., Ernsting I., Chepurov S., Schiller S., Huke P., Rinkleff R., Danzmann K. Widely Tunable, Narrow Linewidth Diode Laser for Precision Spectroscopy. – *Conference on Lasers and Electro-Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference and Photonic Applications Systems Technologies, Technical Digest (Optical Society of America, 2006)*.
3. Ayotte S., Faucher D., Babin A., Costin F., Latrasse C., Poulin M., Deschenes E. G., Pelletier F., Laliberte M. Silicon photonics-based laser system for high performance fiber sensing. – *24th International Conference on Optical Fibre Sensors, SPIE Proceedings*, 2015. v.9634.
4. Завелевич Ф.С., Головин Ю.М., Десятов А.В., Мацицкий Ю.П., Никулин А.Г., Романовский А.С., Горбунов Г.Г., Городецкий А.К., Воронкевич А.В. Фурье-спектрометр для дистанционного зондирования атмосферы Земли. – *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса*. – М.: Институт космических исследований РАН, 2006. т.3 (1). с.224–230.
5. Hansch T.W. Nobel Lecture: Passion for precision. – *Rev. Mod. Phys.*, 2006, v.78 (4), p.1297–1309.
6. Lazarev V.A., Sazonkin S.S., Pniou A.B., Tsapenko K.P., Krylov A.A., Obratsova E.D. Hybrid mode-locked ultrashort-pulse erbium-doped fiber laser. – *Journal of Physics: Conference Series*, 2004, v.486 (1).
7. Adams A.R., Asada M., Suematsu Y., Arai S. The Temperature Dependence of the Efficiency and Threshold Current of $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}_y\text{P}_{1-y}$ Lasers Related to Intervalence Band Absorption – *Japanese Journal of Applied Physics*, 1980, v.19 (10), p.L621–L624.

the transmission characteristics of thermoelectric circuit of thermistor – Peltier.

Let us introduce the concept of thermoelectric transmission characteristic describing response of the system, which is covered by feedback by the temperature, to the input signal with certain frequency. In order to determine thermoelectric characteristics of Peltier elements of various laser diodes, the following circuit was assembled (Fig. 8).

Supplied sinusoidal signal at Peltier input results in the periodic temperature variation in the system. Thermistor is connected to one of the inputs of instrumental amplifier. Variation of thermistor resistance has impact at the output signal of operational unit.

On the basis of comparison between the input signal and thermistor response, the amplitude-frequency characteristic (AFC) and phase-frequency characteristic (PFC) of the feedback circuit can be formed by the temperature (Fig. 9 and 10). Several conclusions can be drawn on the basis of analysis of obtained dependences. Firstly, as it was assumed, with the growth of frequency thermistor "does not keep pace" with temperature changes. It is seen from the decrease of amplitude of output signal fluctuations and gradually growing difference between the phases of output and input signals. Secondly, the dynamic characteristics of various batch-wise used Peltier elements are qualitatively similar and can be maintained by universal circuit. Nevertheless, in order to reach the highest characteristics the circuit must be additionally coordinated with AFC/PFC of the specific used product.

CHECK OF AFC OF PELTIER ELEMENT THROUGH WAVELENGTH MODULATION

Roll-off of amplitude-frequency characteristic of our system in the area of 0.5–1.0 Hz is stipulated by inertness of thermal elements contained in the circuit: thermistor, Peltier element and their temperature connection. In order to evaluate individual contribution of Peltier element into thermoelectric characteristic, we organized the following experiment.

The software-based control of laser driver was executed through UART interface, using which the sinusoidal signal altering the operating point of temperature of thermal stabilization system was given at controller digital-to-analog converter. Responding to the temperature difference the diode radiation turns out to be modulated.

Recording the spread of radiation frequency fluctuations, gradually increasing the oscillation

8. **Szymanski M.** Mathematical Models of Heat Flow in Edge-Emitting Semiconductor Lasers. – Heat Transfer – Engineering Applications: InTech, 2011, p.3–28.
9. **Bartl J., Fira R., Jacko V.** Tuning of laser diode. – Measurement Science Review, 2002, v.2 (3), p.9–15.
10. **Kondow M., Kitatani T., Nakahara K., Tanaka T.** Temperature dependence of lasing wavelength in a GaInNAs laser diode. – IEEE Photonics Technology Letters, 2000, v.12 (7), p.777–779.
11. **Ветров А.А., Данилов Д.А., Есипов С.С., Комиссаров С.С., Сергушичев А.Н.** Сравнение температурных и электрических методов управления длиной волны излучения полупроводниковых лазеров. – Оптический журнал, 2009, т.76 (8), с.94.
12. Compact wavelength meters with a large spectral range for high speed measurement of lasers [Электронный ресурс] // URL: <http://www.highfinesse.com/en/wavelengthmeter> (дата обращения: 20.06.2016).
13. **Кошелев К.И.** Стабилизация параметров лазерного источника излучения в условиях космоса. – Молодежный научно-технический вестник, 2014, №10.

frequency, we obtained AFC of optical response. As it is seen from the plot in Fig. 12, AFC of optical response is similar to AFC of thermoelectric feedback, and this fact proves the inertness of heat-sinking element one more time. The lower attenuation of optical response at the frequency increase can be explained by the fact that radiating crystal is more sensitive to temperature difference than the feedback of thermal stabilization system.

CONCLUSIONS

Results of the studies showed that in order to reach the highest stability of wavelength semiconductor laser radiation it is necessary to perform the optimization of thermal stabilization process.

In order to suppress the common-mode interference, the circuit of thermal stabilization must include the measuring bridge in combination with differential amplifier.

Dynamic characteristics of different batch-wise used Peltier elements are qualitatively similar and can be maintained by the universal circuit.

In order to reach the highest characteristics, the circuit must be additionally coordinated with AFC/PFC of the specific used product.